


WPC 13 cool

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA

NUMER URZĄDZENIA: 232935

Wymagany osprzęt

Artykuł	Numer katalogowy	Typ	Opis
	233307	<u>WPSF</u>	Jednostka napełniania solanki

Dodatkowy osprzęt

Artykuł	Numer katalogowy	Typ	Opis
	234762	<u>WPKI 6</u>	Instalacja kompaktowa
	235218	<u>MAG 12</u>	Naczynie wzbiorcze solanki, naczynie wzbiorcze: 12 l, ciśnienie wstępne: 0,05 MPa
	200168	<u>FEK 2</u>	Termostat pokojowy z czujnikiem temperatury pomieszczenia i wilgotności, Wysokość: 97,00 mm, Szerokość: 147,00 mm, Głębokość: 33 mm
	185579	<u>FE 7</u>	Zdalne sterowanie z czujnikiem pomieszczenia, Wysokość: 80,00 mm, Szerokość: 80,00 mm, Głębokość: 30 mm
	233511	<u>FS-WP 22</u>	Podzespół filtra, podłączenie: {G 1 A / Cu 22 x 1}
	233512	<u>FS-WP 28</u>	Podzespół filtra, podłączenie: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Zespół do obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego

	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Zespół do obiegu grzewczego z zaworem mieszającym
	233711	STB-FB	Regulator ochronny temperatury ogrzewania podłogowego
	232461	WPSV 25-6	Rozdzielacz solanki DN 20, ilość obiegów solanki: 6, zawór kulowy ze śrubunkiem zaciskowym: DN 20
	221135	<u>WPHW 25</u>	Rozdzielacz hydrauliczny, Przyłącze pompy ciepła: G 1 1/2, Przyłącze ogrzewania: G 1 1/2, strumień przepływu: 2 m ³ /h
	221382	DWS1	Czujnik ciśnienia solanki
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	zbiornik buforowy, pojemność nominalna: 703 l, Wysokość: 1890 mm, Średnica z izolacją cieplną: 910 mm

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.