

# SPL FL 22x1 14m

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 205944

## Najważniejsze cechy

Do podłączenia wszystkich zamontowanych na stałe klimatyzatorów pokojowych Split i Multisplit oraz pomp ciepła Split



**SPL FI 16x1 10m**

Numer urządzenia:  
232050



**SPL FI 16x1 15m**

Numer urządzenia:  
232051



**SPL FI 16x1 25m**

Numer urządzenia:  
232052



**SPL FI 22x1 10m**

Numer urządzenia:  
205943



**SPL FI 22x1 18m**

Numer urządzenia:  
205945



**SPL FI 22x1 22m**

Numer urządzenia:  
205946



Typ	SPL FI 16x1 10m	SPL FI 16x1 15m	SPL FI 16x1 25m
Numer katalogowy	232050	232051	232052

#### Dane techniczne

Średnica	16 mm	16 mm	16 mm
Długość	10 m	15 m	25 m



Typ	SPL FI 22x1 10m	SPL FI 22x1 14m	SPL FI 22x1 18m
Numer katalogowy	205943	205944	205945

## Dane techniczne

Średnica	22 mm	22 mm	22 mm
Długość	10 m	14 m	18 m



Typ	SPL FI 22x1 22m
Numer katalogowy	205946

#### Dane techniczne

Średnica	22 mm
Długość	22 m

Uwaga: do działania niezbędna jest rurka płynnego gazu i rurka zasysanego gazu. Podczas montażu przewodów split czynnika chłodniczego należy zawsze uważać, aby do wnętrza nie dostała się wilgoć ani żadne cząsteczki. Z tego powodu końce rurociągów muszą być zawsze zabezpieczone. Przewody split czynnika chłodniczego muszą być ułożone bez zagięć i zaizolowane w sposób zapewniający odporność na dyfuzję. Połączenia przewodów split czynnika chłodniczego mogą być wykonywane tylko przez osoby legitymujące się uprawnieniem kategorii I.

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.