

SPL FL 22x1 14m

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 205944

Najważniejsze cechy

Do podłączenia wszystkich zamontowanych na stałe klimatyzatorów pokojowych Split i Multisplit oraz pomp ciepła Split



SPL FI 16x1 10m

Numer urządzenia:
232050



SPL FI 16x1 15m

Numer urządzenia:
232051



SPL FI 16x1 20m

Numer urządzenia:
236692



SPL FI 16x1 25m

Numer urządzenia:
232052



SPL FI 22x1 10m

Numer urządzenia:
205943



SPL FI 22x1 18m

Numer urządzenia:
205945



SPL FI 22x1 22m

Numer urządzenia:
205946



| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Typ | SPL FI 16x1 10m | SPL FI 16x1 15m | SPL FI 16x1 20m |
| Numer katalogowy | 232050 | 232051 | 236692 |

Dane techniczne

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Średnica | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Długość | 10 m | 15 m | 20 m |



| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Typ | SPL FI 16x1 25m | SPL FI 22x1 10m | SPL FI 22x1 14m |
| Numer katalogowy | 232052 | 205943 | 205944 |

Dane techniczne

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Średnica | 16 mm | 22 mm | 22 mm |
| Długość | 25 m | 10 m | 14 m |



| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Typ | SPL FI 22x1 18m | SPL FI 22x1 22m |
| Numer katalogowy | 205945 | 205946 |

Dane techniczne

| | | |
|----------|-------|-------|
| Średnica | 22 mm | 22 mm |
| Długość | 18 m | 22 m |

Uwaga: do działania niezbędna jest rurka płynnego gazu i rurka zasysanego gazu. Podczas montażu przewodów split czynnika chłodniczego należy zawsze uważać, aby do wnętrza nie dostała się wilgoć ani żadne cząsteczki. Z tego powodu końce rurociągów muszą być zawsze zabezpieczone. Przewody split czynnika chłodniczego muszą być ułożone bez zagięć i zaizolowane w sposób zapewniający odporność na dyfuzję. Połączenia przewodów split czynnika chłodniczego mogą być wykonywane tylko przez osoby legitymujące się uprawnieniem kategorii I.

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.