

FMK M5-2 ABL dez. 800/870

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 206202

Najważniejsze cechy

Wydajne filtry do instalacji wentylacyjnych

Dostępne filtry różnych klas

Klasa filtra ePM10 ≥ 50 % (M5)



FMK F7-2 ZUL dez. 300

Numer urządzenia:
206208



**FMK F7-2 ZUL dez.
800/870**

Numer urządzenia:
206204



FMK F7-10 ZUL dez. 300

Numer urządzenia:
206209



**FMK F7-10 ZUL dez.
800/870**

Numer urządzenia:
206205



FMK M5-2 ABL dez. 300

Numer urządzenia:
206206



**FMK M5-10 ABL dez.
300**

Numer urządzenia:
206207



FMK M5-10 ABL dez.
800/870

Numer urządzenia:
206203



| | | | |
|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Typ | FMK F7-2 ZUL dez. 300 | FMK F7-2 ZUL dez. 800/870 | FMK F7-10 ZUL dez. 300 |
| Numer katalogowy | 206208 | 206204 | 206209 |

Dane techniczne

| | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ilość | 2 | 2 | 10 |
| Klasa filtra | ePM1 ≥50 % (F7) | ePM1 ≥50 % (F7) | ePM1 ≥50 % (F7) |
| Zastosowanie | Urządzenia wentylacyjne | Urządzenia wentylacyjne | Urządzenia wentylacyjne |



FMK F7-10 ZUL
dez. 800/870



FMK M5-2 ABL
dez. 300



FMK M5-2 ABL
dez. 800/870

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| Typ | | | |
| Numer katalogowy | 206205 | 206206 | 206202 |

Dane techniczne

| | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ilość | 10 | 2 | 2 |
| Klasa filtra | ePM1 \geq 50 % (F7) | ePM10 \geq 50 % (M5) | ePM10 \geq 50 % (M5) |
| Zastosowanie | Urządzenia wentylacyjne | Urządzenia wentylacyjne | Urządzenia wentylacyjne |



| | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Typ | FMK M5-10 ABL dez. 300 | FMK M5-10 ABL dez. 800/870 |
| Numer katalogowy | 206207 | 206203 |

Dane techniczne

| | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Ilość | 10 | 10 |
| Klasa filtra | ePM10 ≥50 % (M5) | ePM10 ≥50 % (M5) |
| Zastosowanie | Urządzenia wentylacyjne | Urządzenia wentylacyjne |

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.