VLR 70-2 CU

DECENTRALNA WENTYLACJA

NUMER URZĄDZENIA: 239570

Zestaw sterujący do VLR 70. Na module sterowania znajduje się dioda LED przypominająca o konieczności czyszczenia lub wymiany filtra. Wskazanie wywoływane jest zależnie od czasu pracy.

Najważniejsze cechy

Zestaw sterujący do VLR 70

VLR 70-4 CU
Numer urządzenia: 239571

VLR 70-8 CU
Numer urządzenia: 239572

Typ	VLR 70-2 CU	VLR 70-4 CU	VLR 70-8 CU
Numer katalogowy	239570	239571	239572

Dane techniczne

Ilość wentylatorów na sterownik	maks. 2	maks. 4	maks. 8
Zasilanie sieciowe	1/N 100-240 V 50/60 Hz	1/N 100-240 V 50/60 Hz	1/N 100-240 V 50/60 Hz
Szerokość	80 mm	80 mm	80 mm
Wysokość	80 mm	80 mm	80 mm
Głębokość	9 mm	9 mm	9 mm

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html